



Stredoslovenská
distribučná

ZÁZNAM O VYKONANEJ VEREJNEJ KONZULTÁCII

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) vykonala v zmysle § 19a zákona 251/2012 Z.z. o energetike verejnú konzultáciu k návrhu na zmenu prevádzkového poriadku spoločnosti SSD pred jeho predložením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) na schválenie.

Trvanie verejnej konzultácie (10 pracovných dní)	od 30.8.2024 do 12.9.2024
Počet vznesených pripomienok	2
Počet akceptovaných pripomienok	0
Počet neakceptovaných pripomienok	2
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok	0

Spoločnosť SSD obdržala počas verejnej konzultácie k návrhu na zmenu prevádzkového poriadku 2 pripomienky.

Spoločnosť SSD zároveň predkladá na ÚRSO návrh na zmenu prevádzkového poriadku v znení upravenom v zmysle pripomienok, ktoré boli doručené počas verejnej konzultácie.

Vyhodnotenie pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:

A – akceptovaná

N – neakceptovaná

CA – čiastočne akceptovaná



Subjekt	Pripomienka	Vyh.	Spôsob vyhodnotenia
Verejnosť	<p>Dotknutá časť dokumentu: bod 11.prílohy č. 2 Znenie pripomienky: Pripomienka k bodu 11 prílohy č. 2: Vzhľadom na nejasnosť zámeru navrhujeme prehodnotiť doplňujúce znenie týkajúce sa povinnosti vykonávania funkčných skúšok na zariadeniach nepripojených do sústavy. Alternatívne navrhujeme toto ustanovenie nedopĺňať.</p> <p>Odôvodnenie: Nie je nám zrejmý účel tohto doplnenia. V prípade funkčných skúšok pre zariadenia pripojené do MDS už teraz platí ustanovenie bodu 17. v prílohe č. 2: _8222;V zmysle OP pripojenia do DS a uzatvorenej zmluvy o pripojení PDS vykoná funkčnú skúšku zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktoré bude pripojené do MDS v rozsahu bodu 21.2. tejto prílohy PP_8220; Pokiaľ má byť účelom vykonávanie funkčných skúšok aj zariadeniach nepripojených do distribučnej sústavy SSD, ktoré sú v rámci distribučného územia SSD v ostrovej prevádzke, takýto zámer vnímame problematicky a v rozpore so znením § 5 ods. 7 Zákona o podpore OZE, v ktorom sa uvádza: _8222;(…) Funkčná skúška sa nevyžaduje, ak zariadenie výrobcu elektriny nebude pripojené do sústavy. Spôsob a podmienky vykonania funkčnej skúšky určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy._8220;</p>	N	<p>Spoločnosť SSD neakceptuje pripomienku.</p> <p>Dovoľujeme si poznamenať, že spoločnosť SSD v danej prílohe č. 2 nedopĺňala nové znenie, ale vymazala znenie, ktoré nekorešpondovalo s predposlednou vetou daného odseku. Aj napriek tomu, že pripomienka je nad rámec zmien uvádzame k danej problematike nasledovné:</p> <p>Funkčnú skúšku je potrebné mať zabezpečenú aj v prípade zariadení nepripojených do distribučnej sústavy, vzhľadom na fakt, že v distribučných sústavách sú všetky prvky a zariadenia navzájom galvanicky prepojené, musia byť pre správnu funkciu navzájom elektromagneticky kompatibilné, a to v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ, resp. Nariadenia vlády SR č. 127/2016 o elektromagnetickej kompatibilite.</p> <p>Zariadenie alebo prístroj nesmie generovať elektromagnetické rušenie, ktoré by bránilo obvyklému používaniu iných zariadení a musí byť taktiež dostatočne odolné proti rušeniu, ktoré je možné v DS očakávať.</p>
Verejnosť	<p>Dotknutá časť dokumentu: kapitola 2, všeobecne Znenie pripomienky: Pripomienka k obchodným podmienkam zmluvy o pripojení uvedených v kapitole 2: Navrhujeme doplniť ustanovenie o podmienkach vrátenia ceny za pripojenie alebo jej časti v prípade predčasného ukončenia zmluvy o</p>	N	<p>Cenu za pripojenie nie je možné späťne vracať z dôvodu, že táto cena za pripojenie je následne v rámci cenovej regulácie odpočítavaná od oprávnených</p>



Stredoslovenská
distribučná

	pripojení. Odôvodnenie: zrýchlenie a zjednodušenie procesov	nákladov. Zároveň zaplatenie pripojovacieho poplatku slúži na elimináciu špekulatívnych žiadateľov, ktorí v minulosti častokrát blokovali kapacitu v distribučnej sústave s vedomím, že pripojovací poplatok im bude vrátený.
--	---	---